

**RESPUESTA A DUDA GENERAL DE 2.100 litros Ítem 7 (y 8)**

*El aditivo con conservantes antimoho solicitado está pensado para aplicar como protección sobre el muro antes de aplicar el sellador y la pintura.*

*Efectivamente, como se ha sugerido por parte de algún ofertante, las cantidades referidas al ítem 7 e ítem 8 (aditivo con conservantes anti-moho y emulsión fijadora para superficies porosas, respectivamente) sufren un cambio. A pesar que la cantidad inicial indicada se correspondía con un mayor alcance del proyecto, se reajusta la misma, a 600 L en ambos ítems, 7 y 8.*

**RESPUESTA A CÓDIGOS DE COLORES DIFERENTES A LA CARTA ISAVAL**

*Los colores a ofertar pudieran definirse por otras cartas o normas de colores, tanto las mencionadas en dicho correo, como otras, siempre y cuando sean similares a los solicitados respectivamente.*

*En caso de utilizar una carta de colores diferente, el suministrador deberá aportarla para hacer la nueva selección.*

*El acabado a implementar siempre deberá ser satinado*

**PREFERENCIA COLOR PARA EL ÍTEM 16**

*En el caso del anticorrosivo puede ser color gris o blanco.*